



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS.

DESPACHO

Processo: 17.201/2017.

Ao CPL I

Sra. Georgea Passos

Em atendimento a solicitação da CPL I, quanto ao pedido de esclarecimentos por parte do Sr. Fabrício Laurett - ML Assistência Técnica, às fls. 282, sobre o Tipo e Modelo dos equipamentos de Ar Condicionado, esclarecemos:

QUANTO AO:

*** Item 4. LOTE I e II.**

Os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do edital, não informam se os aparelhos devem possuir o sistema Inverter, porém no anexo VII do edital, informam que os aparelhos são de características Inverter, com isso solicitamos esclarecimento sobre qual modelo devemos seguir, além disso caso sejam modelos inverter, peço que sejam incluídos nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do edital.

INFORMAMOS que trata-se de aparelhos MODELOS INVERTER.

Observa-se, que o ítem 4.1 que consta capacidade 60.000 BTU's, deve-se considerar 54.000BTU's, sendo este Modelo Cassete de maior potência.

LOTE 03- Item 05: AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HIGH-WALL, MODELO INVERTER, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU'S.

INFORMAMOS que o Lote 3 - Ítem 05, deve ser considerado Aparelhos Tipo PISO TETO, Modelo INVERTER de 58.000 BTU's.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS.

LOTE 04- Item 05: AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CASSETE, MODELO INVERTER, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU'S.

INFORMAMOS, que o Lote 04 - Ítem 05, deve ser considerando TIPO CASSETE, MODELO INVERTER, com capacidade de refrigeração de 54.000 BTU's.

Atenciosamente,

Viana/ES, 26 de Julho de 2018.



Alex Almeida

Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS