

PE 63/2018

Fabricio Laurett <fabricio@mlassistencia.com.br>

sex 13/07/2018 10:36

Para:licitacao@viana.es.gov.br <licitacao@viana.es.gov.br>;

Prezados, venho através deste e-mail, solicitar esclarecimento abaixo, referente ao pregão Eletrônico de Nº 063/2018.

Após análise do edital, segue abaixo pedidos de esclarecimento:

* Item 4. LOTE I e II.

Os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do edital, não informam se os aparelhos devem possuir o sistema Inverter, porém no anexo VII do edital, informam que os aparelhos são de características Inverter, com isso solicitamos esclarecimento sobre qual modelo devemos seguir, além disso caso sejam modelos inverter, peço que sejam incluídos nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do edital.

LOTE 03- Item 05: AR CONDICIONADO, TIPO **SPLIT HIGH-WALL**, MODELO **INVERTER**, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU'S.

* Prezados, após análise de mercado, informo que aparelhos com a capacidade de 60.000 btus, são somente modelos PISO TETO ou CASSETE, com isso não existe modelo HIGH-WALL, com essa capacidade.

Além de não existir esse modelo, observamos que o maior aparelho inverter, tem a sua capacidade de 54.000 BTUS ou 58.000 BTUS, ou seja não possui capacidade de 60.000 btus conforme descrição do item.

LOTE 04- Item 05: AR CONDICIONADO, TIPO **SPLIT CASSETE**, MODELO **INVERTER**, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU'S.

* Prezados, após análise de mercado, informo que aparelhos de modelo INVERTER CASSETE , tem a sua maior potência de 54.000 btus, ou seja não possui capacidade de 60.000 btus conforme descrição do item.

[Fabricio Laurett](mailto:fabricio@mlassistencia.com.br)
Diretor Administrativo
ML Assistência Técnica
fabricio@mlassistencia.com.br